

АНКЕТА (титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 488 Выборгского района Санкт-Петербурга, ГБОУ лицей №488 Выборгского района Санкт-Петербурга

ОГРН 1027801583820

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

80.21.2. Образование среднее общее

ОКВЭД
основной

2

ОКВЭД
дополнительный

3, и т.д.

ОКВЭД
дополнительный

Форма собственности | 13

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

72

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Директор

Осеннова Наталья Юрьевна

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. (812) 515-35-71

Факс (812) 515-35-71

E-mail объекта

488@shko.la

Юридический адрес объекта

194358

г.Санкт-Петербург, пр.Просвещения, дом 32 корпус 4 лит А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

194358

г.Санкт-Петербург, пр.Просвещения, дом 32 корпус 4 лит А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №488 Выборгского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

194358, Санкт-Петербург,

пр.Просвещения дом 32, корпус 4, литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

1. Комитет по образованию Санкт-Петербурга
2. Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

1. 190000

2. 194100

1. Санкт-Петербург, пер. Антоненко,
дом 8, литер А2. Санкт-Петербург, пр. Большой
Сампсониевский дом 86

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

1. Председатель Комитета по
образованию Санкт-Петербурга
Ж.В. Воробьева
2. Глава администрации
Выборгского района Санкт-
Петербурга В.Н. Гарнец

Г. Председатель Комитета по

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

Тел.576-56-56

Факс

E-mail руководителя вышестоящей организации

Info@vvb.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титольный лист)».

Наименование объекта (подразделения объекта)										
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №488										
Выборгского района Санкт-Петербурга										
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)										
194358, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 32, Корпус 4, литера										
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)										
5706,2 кв.м										
Этаж / этажи расположения объекта										
1,2,3,4										
(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)										
Каласгровый номер объекта										
7	8	3	6	5	5	04	1	5	5	0
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.										
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.										
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)										
нет										

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения)	«Соответствие» и «наличие» (указывается значение «Да»)	Технического средства обустройства объекта					Примечание	
						1	2	3	4	5		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Пути пешеходного движения												
Подходы к объекту, пути движения												

Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		
1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	3.5	Не менее 1.2	п. 4.1.7, рис.Д.5
0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5
1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответстви е			п. 4.1.11
1	1	1	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0.1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0.7 до 2.1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0.05 м «С»	наличие			п.4.3.4, рис.Д.4
0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0.5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие			
1.2 Наружные лестницы							
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	да	0.35-0.4	
			Высота ступеней «О», «С»	м	да	0.12-0.15	п. 4.1.12
			Ширина марша лестниц «О»	м		Не менее 1.35	
			Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	да	0.85-0.92	пп.4.1.14, 5.2.15
			Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4.0 м и более «О», «С»	наличие	да		п.5.2.11
			Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответстви е	да		п. 4.1.12
			Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
			Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0.27-0.33	п.5.2.15
1.3 Пандусы: стационарные							

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
Название зоны	0	0	0	Уклон пандуса «К»	соотношены с, (%)
	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м
	0	0	0	Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м
	0	0	0	Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м
	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м
	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м
	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие
	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие
	0	0	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м
1.4	Подъемные платформы с вертикальным наклонным перемещением				
Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)				
				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м
				Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м
2	Входной узел				
(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МПН, с поверхности земли)					
2.1	Наружные лестницы				
Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей	м
					0.35-0.4
					п. 4.1.12

Свободная зона 2.1x 2.1 в местах интенсивного использования

п. 4.1.15, рис. Д.9

п. 4.1.16

п. 4.1.16

п. 5.2.15

Входной узел

(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МПН, с поверхности земли)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

п. 4.1.12

				«О», «С»									
	1	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м		0.12- 0.15					
	1	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м		Не менее 1.35					
	0	1	1	1	Поручня вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет	0.85-0.92			п.4.1.14, 5.2.15		
	0	1	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4.0 м и более «О», «С»	наличие	нет				п.5.2.11		
	1	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да				п. 4.1.12		
	0	0	0	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет						
	0	1	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0.27-0.33			п.5.2.15		
2.2 Пандусы: стационарные													
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)													
	0	0	1	1	Уклон пандуса «К»	соотношены							
	0	1	0	0	Ширина между поручнями «К»	с. (%)		Не более 1:20, (5%)			п. 4.1.14		
	0	0	0	0	Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	нет	0.9- 1.0			п. 4.1.14		
	0	1	0	0	Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	нет	0.7					
	0	1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	нет	1.5			п. 4.1.15, рис. Д.9		Свободная зона 2.1х 2.1 в местах интенсивного использования
	0	1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	нет	1.5					
	0	1	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет				п. 4.1.16		
	0	1	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчуждено маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет				п. 4.1.16		

	0	1	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,27-0,33	п.5.2.15
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)						
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	Не менее 1,0	п.5.2.13
	0	0	0	Уклон пандуса «К»	(%).	Не более 10%	
2.4	Подъемные платформы с вертикальным наклонным перемещением						
	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)						
	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Не менее 1,6	п. 5.2.21
	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Не менее 1,6	
2.5	Подъемники мобильные						
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	0	0	0	«К»	наличие		п. 4.1.14
2.6	Входные площадки						
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	п. 5.1.3
	1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	СП 35-101-2001, п.3.17
	1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет	п. 5.1.3
	1	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,025	СП 118.13330, п.4.7
	1	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85: «К»	соответстви	да	п. 5.1.3
	1	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2: «К»	соответстви	да	п. 5.1.3
2.7	Входные тамбуры						
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
				Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответстви	да	5.1.7.
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные						
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	1	0	0	Ширина в свету «К»	м	Не менее 1,2	п. 5.1.4
	1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К»,	м	нет	Не более 0,014

2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей												
	Название зоны												
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	п. 5.1.5
	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м): «К», «О», «С», «Г», «У»												соответствие
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	е
	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»												соответствие
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	е
2.10	Вестибюли общественных зданий												
	Название зоны												
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не менее 1,0
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»												м
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	наличие
	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»												наличие
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	наличие
	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»												наличие
3	Пути движения внутри здания												
3.1	Коридоры, переходы в другие здания												
	Название зоны												
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не менее 1,5
	Ширина «К»												м
	2,5												п. 5.2.1
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров												
	Название зоны												
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не менее 0,9
	Ширина «К»												м
	0,9												п. 5.2.4
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не более 0,014
	Высота порогов или перепад высот «К», «С»												м
	0,005												п. 5.2.4
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	наличие
	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»												да
3.3	Внутренние лестницы												
	Название зоны												
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,28 - 0,35
	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»												м
	0,29												п.6.11 СП 118.13330.2012

	1	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0.13	0.13 - 0.17	
	1	0	0	0	Отражения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	да	0.85-0.92	п. 5.2.15
	1	0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	да	0.27-0.33	
	0	1	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4.0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11
	0	1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1.35	Не менее 1.35	п.5.2.10: СП 118.13330.2012 п.6.9
	1	0	1	1	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1.05	СП 54.13330.2012 п.8.2. табл.8.1
3.4	0	1	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответстви	да		п. 5.2.9
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
Название зоны	0	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м		Не более 0.8	п. 5.2.13. рис.Д.9
	0	0	0	0	Уклон «К»	%		Не более 1:20. (5%)	
	0	0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0.2 м «К»	%		Не более 1:10. (10%)	
	0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1.5	
	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м		1.5	п. 5.2.13
	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		1.5	
	0	0	0	0	Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0.87-0.92	п. 5.2.15
	0	0	0	0	Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0.7	п. 5.2.15
	0	0	0	0	Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м		0.27-0.33	п. 5.2.15
	0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса	соответствие			п. 4.1.16
	0	0	0	0	Начало и конец поверхности пандуса	соответстви			п. 5.2.14

					имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	е		
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)							
	Название зоны							
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	Не менее 1,0	п. 5.2.13
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	Не более 1:10. (10%)	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением							
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Не менее 1,6	
3.7	Подъемники мобильные							
	Название зоны							
		0	0	0	«К»	наличие		п. 4.1.14 С посторонней помощью
3.8	Лифты							
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
		0	0	0	Ширина кабины «К»	м	Не менее 1,7	
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м	Не менее 1,5	п. 5.2.18
		0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м	Не менее 0,95	
		0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м. «С»	соответстви		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
		0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф). «С»	соответстви		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие		п. 5.2.20
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие		п. 5.2.20
		0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие		п. 5.2.20

	0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие		п. 5.2.20
	0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		п. 5.5.7
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ						
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.						
Название зоны	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие				п. 7.1.3
	1	0	0	да			
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях						
Название зоны							
	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»			
	0	0	0	на одно рабочее место	кв.м	12	п. 7.1.13
	0	0	0	на два рабочих места	кв.м	18	п. 7.1.13
	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола обслуживания «К»	м	Не более 0,85	п. 7.1.9, рнс. Д12
	0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие		п. 7.1.8
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания						
Название зоны							
				Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	0,65- 0,8	п. 7.4.1, рнс. Д12 п. 7.4.7
				Ширина прохода: «К», «С»			
				около расчетно-кассового аппарата:	м	Не менее 1,1	п. 7.4.2
				около прилавков для сервирования блюд:	м	Не менее 0,9	п. 7.4.7

		между столами в ресторане.	м	Не менее 1.2	п.7.4.7
		Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	Не менее одного места	п.7.4.6
		Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	Не менее 3.0	п.7.4.6
		Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера.	наличие		п.7.4.3
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов				
	Название зоны				
		Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.7.5.12
		Обходная дорожка по периметру ванны бассейна шириной «К»	м	Не менее 2,0	п.7.5.14
		Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие		
		Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие		п.7.5.12
		Лестница с размерами: подступенок – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие		п.7.5.13
		Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.	Не менее 3,8	п.7.5.17
		Проход между скамьями в общих раздевалках «К»	м	Не менее 1,8	п.7.5.16
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений				
	Название зоны				
		Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м	Не менее 0,9	п.7.6.7
		Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	8	п.7.6.7
		Отражения с поручнями лестниц и	м	0,7	п.7.6.7